

附表五

無風管空氣調節機能源效率分級基準表

機種		額定冷氣能力分類(kW)	各等級基準 (kWh/kWh)				
等級			5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
氣冷式	單體式	2.2 以下	3.40 以上， 低於 3.75	3.75 以上， 低於 4.00	4.00 以上， 低於 4.23	4.23 以上， 低於 4.48	4.48 以上
		高於 2.2， 4.0 以下	3.45 以上， 低於 3.80	3.80 以上， 低於 4.05	4.05 以上， 低於 4.30	4.30 以上， 低於 4.55	4.55 以上
		高於 4.0， 7.1 以下	3.25 以上， 低於 3.58	3.58 以上， 低於 3.82	3.82 以上， 低於 4.05	4.05 以上， 低於 4.28	4.28 以上
		高於 7.1， 71.0 以下	3.15 以上， 低於 3.47	3.47 以上， 低於 3.70	3.70 以上， 低於 3.92	3.92 以上， 低於 4.15	4.15 以上
	分離式	4.0 以下	4.10 以上， 低於 4.63	4.63 以上， 低於 5.16	5.16 以上， 低於 5.69	5.69 以上， 低於 6.23	6.23 以上
		高於 4.0， 7.1 以下	3.78 以上， 低於 4.23	4.23 以上， 低於 4.68	4.68 以上， 低於 5.15	5.15 以上， 低於 5.60	5.60 以上
		高於 7.1， 10.0 以下	3.62 以上， 低於 4.05	4.05 以上， 低於 4.49	4.49 以上， 低於 4.92	4.92 以上， 低於 5.37	5.37 以上
		高於 10.0， 14.0 以下	3.50 以上， 低於 3.92	3.92 以上， 低於 4.35	4.35 以上， 低於 4.76	4.76 以上， 低於 5.18	5.18 以上
		高於 14.0， 71.0 以下	3.40 以上， 低於 3.81	3.81 以上， 低於 4.22	4.22 以上， 低於 4.62	4.62 以上， 低於 5.03	5.03 以上
	水冷式	全機種	4.50 以上， 低於 4.77	4.77 以上， 低於 5.04	5.04 以上， 低於 5.31	5.31 以上， 低於 5.58	5.58 以上